

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/2017

### 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych (Złączka, Złączka GZ, Złączka GW, Złączka redukcyjna, Korek, Kolano, Kolano GZ, Kolano GW, Trójnik, Trójnik GZ, Trójnik GW, Złączka kołnierzysta, Trójnik redukcyjny)

### 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe o zakresie średnic 16 – 110mm.

### 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2012;
- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2012 z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi.

### 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Irritec S.p.A  
Via G. Conforto C.DA S. Lucia  
98071 Capo D'Orlando – ME (Italy)

### 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.  
Ul. Przemysłowa 7a,  
32-050 Skawina

### 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

### 7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-9148/2013 "Złączki zaciskowe Water Kit/Valrom z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych".

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

### 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                           | Uwagi                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dopuszczalne ciśnienie robocze wody o temp. 20°C                                           | 10 bar lub 16 bar                                                                                                                                          | W zależności od DN złączki |
| Wymiary                                                                                    | Wymiary powinny być zgodne z podanymi na rys. 1÷15. Dopuszcz. odchyłki wymiarów: +0,3/-0,1mm; Gwiny przyłączeniowe powinny być zgodne z PN-EN 10226-1:2006 |                            |
| Wytrzymałość na ciśnienie wew.                                                             | Brak pęknięć i/lub przecieków                                                                                                                              |                            |
| Szczelność połączenia złączki z rurą przy ciśnieniu wewnętrznym                            | Brak pęknięć i/lub przecieków                                                                                                                              |                            |
| Szczelność połączenia złączki z rurą przy podciśnieniu wewnętrznym                         | Wzrost ciśnienia nie powinien być większy niż 0,05 bar; Nie powinny wystąpić nieszczelności i wycieki                                                      |                            |
| Odporność na wyciąganie rury ze złączki                                                    | Po obciążeniu siłą osiową połączenia kształtki z zamocowaną rurą PE nie może wystąpić wysunięcie rury lub uszkodzenie mechaniczne rury lub złączki         |                            |
| Szczelność połączenia przy ciśnieniu wewnętrznym z jednoczesnym zginaniem                  | Brak przecieków i/lub uszkodzeń kształtki i rury                                                                                                           |                            |
| Wpływ na jakość wody                                                                       | Moga być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                                                                              | Atest NIZP-PZH             |

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 02.01.2017 r.

**VALSIR POLSKA Sp. z o.o.**  
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a  
tel. +48 12 276 51 00, fax. +48 12 276 51 01  
www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN  
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000054360, REGON 351567433,  
NIP 679-25-25-708

Członek Zarządu  
Valsir Polska Sp. z o.o.  
Barbara Rosek