

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych (Złączka, Złączka GZ, Złączka GW, Złączka redukcyjna, Korek, Kolano, Kolano GZ, Kolano GW, Trójnik, Trójnik GZ, Trójnik GW, Złączka kołnierzysta, Trójnik redukcyjny)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe o zakresie średnic 16 – 110mm.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2012;
- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2012 z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Irritec S.p.A
Via G. Conforto C.DA S. Lucia
98071 Capo D'Orlando – ME (Italy)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a,
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0772 wydanie 1 "Łączniki zaciskowe Water Kit/Valrom z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych".

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne ciśnienie robocze wody o temp. 20°C	10 bar lub 16 bar	W zależności od DN złączki
Kształt i wymiary	Zgodne z podanymi na rys. B1+B15. Dopuszcz. odchyłki wymiarów: +0,3/-0,1mm; Gwiny przyłączeniowe powinny być zgodne z PN-EN 10226-1:2006	
Wytrzymałość na ciśnienie wew.	Brak pęknięć i/ lub przecieków	
Szczelność połączenia w warunkach ciśnienia wewnętrznego	Brak pęknięć i/ lub przecieków	
Szczelność połączenia z rurą w warunkach wewnętrznego podciśnienia	Wzrost ciśnienia nie jest większy niż 0,05 bar; Nie powinny wystąpić nieszczelności i wycieki	
Odporność na wyciąganie rury z łącznika zaciskowego	Po obciążeniu siłą osiową połączenia łącznika z zamocowaną rurą PE nie może wystąpić wysunięcie rury lub uszkodzenie mechaniczne rury lub łącznika	
Szczelność połączenia przy ciśnieniu wewnętrznym z jednoczesnym zginaniem	Brak przecieków i/lub uszkodzeń kształtki i rury	
Wpływ na jakość wody	Moga być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	Atest NIZP-PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta
W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 07.01.2019 r.

Członek Zarządu
Valsir Polska Sp. z o.o.
Barbara Rosek