



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0137/01/2015

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury polietylenowe PE 100**

Zawierający / containing: **polietylen HDPE**

Przeznaczony do / destined: **montażu w systemach przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zamontowaniu, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Ocena nie obejmowała badania podatności materiału na tworzenie się biofilmu.



Wytwórca / producer:

VALSIR Polska Sp. z o. o.
32-050 Skawina
ul. Przemysłowa 7a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VALSIR Polska Sp. z o. o.
32-050 Skawina
ul. Przemysłowa 7a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 lipca 2015

The date of issue of the certificate: 1st July 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady