

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych (Złączka przelot., Złączka GZ, Złączka GW, Złączka redukcyjna, Korek, Kolano, Kolano GZ, Kolano GW, Trójnik, Trójnik GZ, Trójnik GW, Złączka kołnierзова, Trójnik redukcyjny)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Złączki zaciskowe o zakresie średnic 16 – 110mm.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2024;
- do łączenia rur polietylenowych, spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2024 z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Irritec S.p.A
Via G. Conforto C.DA S. Lucia
98071 Capo D'Orlando – ME (Italy)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a,
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2024/2822 wydanie 1 "Łączniki zaciskowe Water Kit/Valrom z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych".

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne ciśnienie robocze wody o temp. 20°C	10 bar lub 16 bar	W zależności od DN złączki
Wymiary	Zgodne z podanymi na rys. A1÷A14. Gwiny przyłączeniowe powinny być zgodne z PN-EN 10226-1:2006	
Wytrzymałość na ciśnienie wew.	Brak nieszczelności i uszkodzeń	
Szczelność połączenia w warunkach ciśnienia wewnętrznego	Brak nieszczelności i uszkodzeń	
Szczelność połączenia z rurą w warunkach wewnętrznego podciśnienia	Brak nieszczelności ; Wzrost ciśnienia nie jest większy niż 0,05 bar;	
Odporność na wyciąganie rury z łącznika zaciskowego	Brak uszkodzeń mechanicznych po obciążeniu siłą osiową połączenia łącznika z rurą PE	
Szczelność połączenia płacznik – rura w warunkach ciśnienia wewnętrznego , z jednoczesnym zginaniem	Brak przecieków i/lub uszkodzeń kształtki i rury	
Wpływ na jakość wody	Moga być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	Atest NIZP-PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta
W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 10.01.2025 r.

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tel. +48 12 276 51 00, fax. +4812 276 51 01
www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

PROKURENT
Valsir Polska Sp. z o.o.

Anna Kaczmarczyk
Anna Kaczmarczyk

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000054360, REGON 351567433,
NIP 679-25-25-708